


序号	设备编号	图位号	设备用途	操作参数	设备名称	型号	技术规格	单位	数量	安装地点	施工图审查合格前, 本图不得用于施工		
											会 签CONFIRMATION		
8	A0102IN01I416	AISA-0102	报警控制器		气体检测报警控制器	HL-2000	8通道, 三线制, 电源: 220VAC, 壁挂式, LCD显示	台	1	就地	建筑专业 ARCH.		
							乙炔, 丙酮通道 量程: 0~100%LEL, 高报警: 25%LEL, 高高报警: 50%LEL,				结构专业 STRUCT.		
							氧气通道 量程: 0~25%VOL, 高报警: 23%VOL, 低报警: 19.5%VOL				给排水专业 WATER S&D		
9	A0102IN01I417	AISA-0103	报警控制器		气体检测报警控制器	HL-2000	8通道, 三线制, 电源: 220VAC, 壁挂式, LCD显示	台	1	就地	暖通专业 HVAC		
							苯, 柴油通道 量程: 0~100%LEL, 高报警: 25%LEL, 高高报警: 50%LEL,				给排水专业 ELEC.		
							氧气通道 量程: 0~25%VOL, 高报警: 23%VOL, 低报警: 19.5%VOL				<div><p>北京中元 工程设计顾问有限公司 BEIJING ZHONGYUAN ENGINEERING DESIGN & CONSULTANTS CO.,LTD. 建筑工程甲级 A111011603 城市规划乙级 082093</p></div>		
											工程编号: 181437-JS-YS01 PROJECT NO.		
											工程名称: PROJECT NAME 船舶及海洋工程用高性能特材装备制造厂房项目		
											子项名称: SUBPROJECT NAME 甲类仓库		
											项目负责人 PROJECT CHIEF	周雷	周雷
											审 定 人 APPROVED BY	丁晓莉	丁晓莉
											审 核 人 CHECKED BY	丁晓莉	
											专业负责人 DIVISION CHIEF	刘钊	刘钊
											校 对 人 PROOFED BY	刘钊	
											设 计 人 DESIGNED BY	孙彤	孙彤
											制 图 人 DRAWN BY	孙彤	孙彤
											图 名: DRAWING TITLE 仪表数据表		
											图 别: 仪表专业施工图 STATUS		
											图 号: 仪施-05 DRAWING NO.		
											比 例: 1:100 SCALE		
											出图日期: 2018.8 DATE		
											版本号: A EDITION		
											版本记录 REVISION	日 期 DATE	备 注 DESCRIPTION

工程设计出图章(3)

甲级证书编号:A111011603

北京中元工程设计顾问有限公司